

令和8年度 焼却施設の維持管理に関する記録

美作クリーンセンター

種類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物等）													
区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計
1号炉	焼却量	t	306.75	258.81	256.08	300.47	270.32								1392.43
2号炉	焼却量	t	305.22	271.20	287.26	302.78	253.81								1420.27
合計焼却量		t	611.97	530.01	543.34	603.25	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2812.70

燃焼室内の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

区分		単位	管理基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
①燃焼室中燃焼ガス温度	1号炉	℃	800℃以上	913	914	914	910	912								913
	2号炉	℃		914	916	915	910	914								914
②集塵機流入燃焼ガス温度	1号炉	℃	200℃以下	186	187	186	186	187								186
	2号炉	℃		188	189	189	190	189								189
③排ガス中一酸化酸素濃度	1号炉	ppm	30ppm以下	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00								2.40
	2号炉	ppm		4.00	4.00	3.00	3.00	3.00								3.40
備考				測定場所（①：再燃焼室出口、②：ろ過式集じん器入口、③ろ過式集じん器出口）												

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

実施時期	稼働中毎日実施
------	---------

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度に関する事項

排ガス中のダイオキシン濃度

区分	管理基準値	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日			令和8年5月28日	令和8年5月29日
結果の得られた年月日			令和8年8月26日	令和8年8月26日
ダイオキシン類濃度	5	ng-TEQ/m3	0.046	0.0030

ばい煙またはばいじん濃度に関する事項

区分	管理基準値	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日			令和8年5月28日	令和8年5月29日
排ガスの採取場所			バグフィルター出口	
結果の得られた年月日			令和8年8月26日	令和8年8月26日
ばいじん量	0.15	g/m3	0.003未満	0.003未満
硫黄酸化物の濃度	3,400	ppm	2.6	3.0
窒素酸化物濃度	250	ppm	27	39
塩化水素濃度	430	ppm	10	8.6

美作クリーンセンター最終処分場に関する事項

埋立量

単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
t	5.43	6.14	4.48	5.34	5.20								26.59

施設点検（点検対象：堤体・遮水工）

点検日	4/21	5/18	6/15	7/20	8/17							
異常の有無	無	無	無	無	無							

R7年度末残容量	m3	2,968	埋め立てゴミの種類	不燃残渣、陶器類
----------	----	-------	-----------	----------

瀬戸最終処分場・皆木最終処分場に関する事項（埋め立て終了）

施設点検（点検対象：堤体・遮水工）

点検日	4/21	5/18	6/15	7/20	8/17							
異常の有無	瀬戸	無	無	無	無							
	皆木	無	無	無	無							

瀬戸最終処分場【地下水 上流】結果一覧表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

瀬戸最終処分場【地下水 下流】結果一覧表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

瀬戸最終処分場【放流水】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

皆木最終処分場【地下水 上流】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

皆木最終処分場【地下水 下流】結果一覧表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

皆木最終処分場【放流水】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

美作最終処分場【地下水 上流】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

美作最終処分場【地下水 下流】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]

美作最終処分場【放流水】結果一覽表

※ NDとは、定量下限値未満のことである。NDの場合は、定量下限値を用いて平均値を算出している。

[illegible]