

## 【ブロック塀等 現況・点検チェックリスト】

### 1. 補助対象となるブロック塀等が面した道とは

対象のブロック塀等が下記のどの道に面しているか□にチェックしてください。

- 通学路となっている道
- 住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路となっている道

### 2. 補助対象となるブロック塀等の構造別現況・点検項目

ブロック塀等の構造別に、下記の点検項目について点検内容を参考にしながら、現況・点検結果に1つ以上該当があれば補助対象となります。

#### ●補強コンクリートブロック塀の場合 ※一般的なブロック塀はこちらです。

点検項目	点 検 内 容	自己点検結果
塀の高さ	地面(道)からの塀の高さが 2.2mを超える	
塀の厚さ	塀の高さが2mを超える場合、塀の厚さが 15cm 未満	
	塀の高さが2m以下の場合、塀の厚さが 10cm 未満	
控え壁	塀の高さが 1.2mを超える場合には、塀の長さが 3.4m以内ごとに控え壁がない (控え壁:塀の高さの 1/5 以上突出した塀を支える小さな壁)	
基 礎	コンクリートの基礎がない	
健全性	傾き、ひび割れ等がある	
鉄 筋	塀に鉄筋が入っていない	

#### ●組積造(石積, れんが塀等)の場合

点検項目	点 検 内 容	自己点検結果
塀の高さ	地面(道)からの塀の高さが 1.2mを超える	
塀の厚さ	塀の厚さが塀の高さの 1/10 未満	
控え壁	塀の長さ4m以内ごとに、控え壁がない (控え壁:塀の厚さの 1.5 倍以上突出した塀を支える小さな壁)	
基 礎	コンクリートの基礎がない	
健全性	傾き、ひび割れ等がある	

※点検・現況の調査結果が補助対象となる場合、補助申請時に点検の内容がわかる写真の添付や見積が必要となりますので、都市住宅課(72-6697)までご相談ください。