

軽微な変更説明書

先に確認済証の交付を受けた計画について、直前の（確認・中間検査）を受けた日以降に建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更又は記載事項の変更がありましたので、変更の内容を報告します。

年 月 日

指定確認検査機関

日本ERI株式会社 御中

申請者氏名

（検査申請書に添えて提出する場合は、記入を省略できます。）

記

（1）確認年月日・番号 2022 年 10 月 7 日 第ERI- 22025062 号

（2）変 更 の 内 容

建築)

玄関の屋根高さ変更(立面図の不整合を修正)

天井仕上げを一部変更(不燃→不燃)

1F 下がり壁高さを 800mm→600mm に変更(図面添付)

設備設置スペースのルーバーの一つを撤去し腰壁(H≥1100)に変更

設備設置スペースに置き型の避難ばしご追加

断熱材グラスウールをロックウールに変更(厚み・熱伝導率変化なし)

設備設置スペースの床・ウレタン塗装をFRP 塗装に変更

外部建具一部中方立を無くしガラス面積が増加

電気)

非常用自家発電機追加

軒裏煙感知器の追加

（3）添 付 図 書

仕上表・平面図・立面図・天井伏図・矩計図・階段詳細図・外部建具表・イ準耐リスト・下がり壁変更分排煙検討・幹線系統図・幹線動力1階平面図・照明器具姿図・電灯設備平面図・

（注意）

1. 申請者氏名には、建築物にあっては建築主、建築設備にあっては設置者、工作物にあっては築造主、または建築主等より委任を受けた代理者を記入してください。
2. 本書式には変更事項を箇条書きにまとめ、添付図書には変更箇所を明示してください。
3. 変更の内容、添付図書が書ききれない場合は、別紙に記載してください。
4. 省エネ適合性判定後に建築物省エネ法上の軽微な変更が生じた場合は、別途、「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」及び変更に係る図書等を提出してください。

受付欄

事前報告時

左記以外



確認欄

確認欄

決裁者

担当者

担当者

☐ 軽微な変更（規則3条の2相当）あり

☐ 上記に該当なし

(2) 変 更 の 内 容

照明器具仕様と数量変更(消費エネルギー減)

(3) 添 付 図 書


準耐火一覧表 (準耐火 イー2)

柱 (4.5分耐火)



H12建策1358号

間仕切壁 (4.5分耐火)



木脚縁 t=24

石膏ボード ア 12.5

+

石膏ボード ア 12.5

耐力壁 平12建告1358号第1_二_ノ_イ_ノ_イ
非耐力壁 平12建告1358号第1_二_ノ_イ

床・梁・直下の天井 (4.5分耐火)



表側 平12建告1358号第3_三_イ_イ
裏側 平12建告1358号第3_三_ロ_ロ

換気口

ロックウール
開口200cm未満
断熱材 t=100mm
開口200cm以上
天井材と同等の防火被覆

換気口

埋め込み照明器具・コンセント等
開口100cm未満

埋め込み照明

開口100cm未満
断熱材 **ロックウール (30kg/m³)**
開口100~200cm未満
断熱材 t=100mm
開口200cm以上
断熱材+壁材と同等の防火被覆

換気口

開口200cm以上
天井材と同等の防火被覆

換気口

開口200cm未満
断熱材 t=100mm
開口200cm以上
断熱材+壁材と同等の防火被覆

外壁 (4.5分耐火)



4.5分耐火構造 QF045BE-0226 窯業ガイディング

屋根

ガルバリウム鋼板 t=0.4 (不燃材料)
アスファルトルーフィング
硬質木片セメント板 t=18
野地板、構造用合板 t=12

ロックウール
断熱材 t=100

天井 石膏ボード t=12.5

平12建告1358号第5_一_ノ_イ_イ (2) (in)

2Fホール梁



外壁の開口部

延焼のおそれのある部分は
防火戸とする。

階段

検査 平12建告1358号第3回

その他

軒裏・外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている

準耐火一覧表 (準耐 イー2)	
柱 (45分耐火)	外壁 (45分耐火)
180 180 35 集成材 35 現し部 燃えしろ設計 H12建令第1358号	サイディングボード t=14 木胴縁 構造用合板 t=9 当て木 (木胴縁 t=24) 石膏ボード t=12.5 石膏ボード t=12.5 45分耐火構造 QF045BE-9226 窯業サイディング
間仕切壁 (45分耐火)	屋根
(木胴縁 t=24) 石膏ボード ア 12.5 石膏ボード ア 12.5 耐力壁 平12建告1358号第1_ハ_(1)_iv 非耐力壁 平12建告1358号第1_ニ_ハ	ガルバリウム鋼板 t=0.4 (不燃材料) アスファルトルーフィング 硬質木片セメント板 t=18 野地板: 構造用合板 t=12 断熱材: ロックウール t=100 天井: 石膏ボード t=12.5 平12建告1358号第5_ハ_(2)_iii
床・梁・直下の天井 (45分耐火)	2Fホール梁
床: フローリング t=11 構造用合板 t=12 ALC t=36 CLT t=90 断熱材: ロックウール t=100 天井: 強化石膏ボード t=12.5 表側/平12建告1358号第3_三_イ_(1) 裏側/平12建告1358号第3_三_ロ_(3)	ガルバリウム鋼板 t=0.4 (不燃材料) アスファルトルーフィング 硬質木片セメント板 t=18 野地板: 構造用合板 t=12 断熱材: ロックウール t=100 石膏ボード t=12.5の上 ロックウール化粧吸音板貼 t=12 (不燃) 下弦: 四方燃え代設計 上弦: 三方(上以外)燃え代設計
換気口	外壁の開口部
開口200cm²未満 ロックウール50mm 開口200cm²以上 天井材と同等の防火被覆 換気口 ※FD以降は被覆省略とする 開口200cm²未満 給気口 24kg/m³以上	延焼のおそれのある部分は 防火戸とする。
埋め込み照明器具・コンセント等	階段
開口200cm²未満 埋め込み照明 開口100cm²未満 鋼製枠 開口100~200cm²未満 鋼製枠+ロックウール(30kg/m³) t30 開口200cm²以上 鋼製枠+壁材と同等の防火被覆 コンセントボックス等	鉄骨/平12建告1399号第6四
	その他 軒裏/外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている 密査済 日本ERI様