

建築物等の自主点検表（建築物・その他）、消火設備の自主点検表、警報設備の自主点検表、避難設備の自主点検表、消火活動上必要な施設等の自主点検表の記入要領

- ア 当該自主点検は、**3ヶ月に1回以上実施**してください。
- イ 区分欄の防火、避難施設及び消防用設備等のうち、**該当のないものについては斜線で抹消**してください。
- ウ 点検項目については最低限のものを掲げているものであり、対象物の状況により必要に応じて空欄部分に点検項目を追加してください。
- エ 点検者欄は、点検実施者が押印してください。
- オ 判定欄には、良が○、不良が×、改修済が ⊗ と記入してください。
- カ 備考欄には、不備内容又は整備内容を簡記してください。

(注：不良事項の改修にあたっては、**軽微な補修【消火栓のホース又はノズルの取替え、標識の取替え、表示灯ランプ類、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換等】**以外は消防設備士などの**資格が必要**です。)